



RP VI WBA 261.1.2019

**Dot.:** postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Lipowej 81 w Łodzi dla Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Łodzi oraz Łódzkiego Zamiejscowego Wydziału Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej”.

Na podstawie art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców poniżej przedstawiam wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ:

#### **PYTANIE**

Po przeanalizowaniu zakresu prac wentylacyjno-klimatyzacyjnych stwierdzamy, że przedmiary na pozycjach:

- instalacja miedziana
- klapy zwrotne
- zawory ppoż.
- przejścia ppoż.

są zaniżone (niezgodne z projektem). Prosimy o wyjaśnienie.

#### **ODPOWIEDŹ**

- instalacja miedziana - skorygowano w rewizji przedmiaru,
- klapy zwrotne - nie ma klap zwrotnych w projekcie (chyba, że chodzi oferentowi o klapy ppoż.) Element uzupełniony w rewizji przedmiaru,
- zawory ppoż. - uzupełniono w rewizji przedmiaru,
- przejścia ppoż. - pozycji nie ma w przedmiarze należy wycenić jako element instalacji chłodniczej.

Prokurator Regionalny  
w Łodzi

Jarosław Szubert