



PROKURATURA REGIONALNA
W ŁODZI
ul. Piotrkowska 151
90-950 ŁÓDŹ

Łódź, dnia 26 listopada 2019 r.

RP VI WBA 261.1.2019

Dot.: postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Lipowej 81 w Łodzi dla Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Łodzi oraz Łódzkiego Zamiejscowego Wydziału Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej”.

Na podstawie art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców poniżej przedstawiam wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ:

PYTANIE

Na zestawieniach okien i elewacji napisane jest wszędzie szyba P4, natomiast w opisie okien jest wpisana klasa antywłamaniowości RC4 (przy tej klasie antywłamaniowości należy zastosować szybę P6 i specjalne okucia), proszę o doprecyzowanie jakie okna mają być zastosowane.

ODPOWIEDŹ

Należy zastosować szklenie szybą P4 we wskazanych w dokumentacji oknach i drzwiach zewnętrznych (okna w piwnicy, okna i drzwi zewnętrzne parteru oraz okna w kancelarii tajnej) z szybą P4 i zgodną z tym parametrem klasą antywłamaniowości, tj. min. RC2.

*Prokurator Regionalny
w Łodzi
Jarosław Szubert*